RegioneEmilia-Romagna

n.133 del 17.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Comune di Sestola (Modena)

COMUNICATO

Avviso relativo alla presentazione della domanda di costruzione impianto idroelettrico e concessione per derivazione di acqua superficiale - Comune di Sestola PAS Prot. 2259 del 21/5/2015

Si comunica che il Sig. Cervi Cesare Legale rappresentante della Società Nuova Elettrica Cervi SAS, con sede legale in Via Mazzini n. 10, Vignola (MO), il 21/5/2015 prot. 2259 ha presentato al Comune di Sestola (MO) la pratica di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la richiesta di costruzione dell'impianto idroelettrico con le seguenti caratteristiche:

- Derivazione dal torrente Scoltenna.
- Ubicazione: Comune Sestola località Ponte Prugneto
- Punto di presa: fg 1 fronte mapp. 51-52 e Demanio fluviale Comune di Sestola.
- Pertinenze demaniali relative alle opere: Demanio fluviale Comune di Sestola.
- Portata media annua naturale 6.586 mc/s - portata media annua derivata 3.629 mc/s
- Portata massima turbinale: 6000 mc/s. - produzione teorica netta: 209.800 KWh/anno
- Deflusso minimo vitale 532l/s - volume medio annuo rilasciato alla presa 93milioni di mc
- Uso: produzione energia elettrica.

La PAS è stata presentata ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 28 del 3/.3/2011 e del DM. n. 219 del 10/9/2010; ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del DLgs n.28, il Comune di Sestola trasmetteva al richiedente Ordinanza di non dare avvio ai lavori.

La localizzazione dell'impianto interessa un perimetro di Protezione area SIC-ZPS Sassoguidano-Gaiato: visti l'art.17 e l'All. 3 del DM 10/9/2010, l'All. 1 art. 5 lett. B del DAL n. 51 del 26/7/2011, il Comune di Sestola indice e convoca la Conferenza di Servizi ai sensi del DLg n. 387/2003, L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente del Comune di Sestola, Arch. Giovanni Cerfogli.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Comune di Sestola e per conoscenza al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata Ambiente del Comune di Sestola,

Corso Umberto I n.5 Sestola (MO), e presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIOVANNI CERFOGLI